

N 寺 様【東京都・練馬区】

新築した本堂に床暖房施工



本堂外観



床暖房パネル工事



本堂の小屋組

工事件名	寺本堂 床暖房工事	
工事場所		
系統名	3系統3回路	
試験圧力	A.0.95Mpa B.0.8kg/cm ² C.0.93MPa	
試験時間	開始	終了
保持時間	H13.12.14 ~ H14.1-15	
立会者	吉村正司	H14年1月15日
施工者	富士環境システム株式会社	

圧力テスト(3回路)

試験圧力 ; 0.8 ~ 0.95Mpa



床暖房熱源機

温水床暖房専用灯油ボイラ