

〇 様【東京都・町田市】

建物外観



リビング 床暖房パネル工事



リビング 完成 (仕上げ材:無垢フローリング 厚み 15mm)



圧力テスト (試験圧力 0.8Mpa)



音楽室 パネル工事



音楽室 完成 (仕上げ材:無垢フローリング 厚み 15mm)

壁暖房工事



壁輻射パネル施工 (うららアルミパネル仕様)



床暖房熱源機:ヒートポンプユニット エコクール・レオ(三菱電機)